



- RENOVOOI**
- = kalkzandsteen 120mm
 - = isolatie
 - = metselwerk
 - = lichte scheidingswand 70/100mm
 - = kansalplaatvloer
 - = rbcassetvloer
 - = rookmelder conform NEN 2555

Alle deuren naar verblijfs- en sanitaire ruimten: vrije doorgang min. bzh= 850x2300mm.
 traphekken: 1000 v.l.p. (benzj anders aangegeven) / geen opstapmogelijkheden conform bouwbesluit
 Hoogte bouwwerk t.o.v. straatpeil n.l.b.: in overleg met bouw- en woningbehoort.
 Bouwconstructie:
 - 30 minuten brandwerend t.p.v. vluchtroute.
 - 30 / 60 / 90 minuten brandwerend.
 Electra: conform NEN 1010
 Inbraakwerendheid:
 - inbraakwerendheid (nieuwbouw woonfunctie, niet zijde een woonwoning): weerstandsklasse 2, conform NEN 5096.
 Wateropname scheidingsconstructies sanitair:
 - gemiddelde wateropname ≤ 0.01 kg/(m².s) conform NEN 2778.
 - maximale wateropname ≤ 0.2 kg/(m².s) conform NEN 2778.
 Luchtdoortendheid scheidingsconstructies met knipruimte:
 - maximale specifieke luchtdoortendheid ≤ 20.10⁻⁹ (m³/m².s) conform NEN 2690.
 Waterscheidingsconstructies:
 - conform NEN 2778.
 Factor van de temperatuur bineropeningsvlakte scheidingsconstructie (m.u.v. ramen, deuren, kozijnen en dergelijke):
 - factor van de temperatuur (woonfunctie) ≥ 0.65, conform NEN 2778.
 - factor van de temperatuur (andere gebruiksklassen) ≥ 0.5, conform NEN 2778.
 Het weren van ratten en muizen:
 - afmeting ratenscherm ter plaatse van uiterste scheidingsconstructie: tot een diepte van minimaal 0.6 m, gemeten vanaf het aansluitende terrein.
 - maximale breedte van openingen in uiterste scheidingsconstructie en/of ratenscherm ≤ 0.01 m.
 - optm. 1: uitgezonderd omringingen van diverse afvoorzorgingen en afsluitbare openingen.
 - optm. 2: uitgezonderd openingen voor nesten of vaste rust- of verblijfsplaatsen voor beschermde diersoorten, conform Flora- en faunawet.
 Trap:
 - trapbreedte: 900 mm
 - aanrit: 210 mm
 - oortrede: 16' 181.25=2900mm

wijziging datum omschrijving wijziging gewijzigd door

definitief

opdrachtgever Heinen & Hopman beheer b.v.	architecten Rabian Haaijk
project 15 woningen Melkfabriek	tekenaar Koen Dumont
omschrijving begane grond - totaaloverzicht	projectleider Jeroen Sloof
projectfase definitief ontwerp	formaat A1+ (94x1050)
	datum 25-11-2019
	schaal 1:100
	kenmerk 45531150
	bladnummer 120

begane grond - totaaloverzicht

