



BTV ANTWERPEN
 Van der Sweepstraat 3 bus 44
 2000 Antwerpen
 Tel. 03 216 28 90
 Fax 03 238 86 65

BTV BRUSSEL
 Ruisbroeksesteenweg 75
 1190 Brussel
 Tel. 02 230 81 82
 Fax 02 230 80 08

U. ref. _____ VERSLAG NR.: 39/130184/6

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Assenryweg 46/0
Zuiderdijk

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Elgo

Adres: Peen

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____
 Ref.: _____ Teller nr. _____
 Index: _____

Datum van het onderzoek: 24/01/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.P. art. 201) (Voorsch. BND) _____

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: wooneenheid

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type diff 40A 30mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 15; RA: 11 Ohm; RI tot 21 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

Zie bijgevoegde schema's

*APK
27-01-2014*

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: _____

*cv, badkamer, verlichting, kastellen
nog te plaatsen*

PROCES-VERBAAL VAN HET
 GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
 gezien op _____
 de aangestelde van de stroomverdelers
 naam: _____
 handtekening: _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24/01/2014 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2 De installatie is niet conform.
3 De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
 nr. + naam + handtekening PH 399

De directeur, _____

